

15 Изношење смећа

Члан 18

Зграда са више од осам станова мора имати на погодном месту у приземљу простор за смештај канти за смеће

Зграда са приземљем и више од седам спратова мора бити опремљена каналом за смеће односно одговарајућим уређајем. Таква зграда мора имати посебан простор са уређајем за прихватање смећа, са вентилацијом, точеним местом и местом за одвод воде

16 Природно осветљење

Члан 19

Собе и кухиње у стану морају се осветљавати непосредно преко једног или више прозора или балконских врата. Укупна застакљена површина тих отвора мора износити најмање једну седмину површине пода односно просторије, при чему се не узимају у обзир застакљене површине до висине од 0,50 m изнад завршеног пода

17 Заштита од влаге

Члан 20

Све просторије зграде без обзира на њихову намену морају бити трајно заштићене од продирања влаге у хоризонталном и вертикалном правцу, као и од продирања атмосферских и подземних вода

Подови стамбених просторија које се изграђују на подручју плавних вода морају се поставити најмање на 0,50 m изнад највишег нивоа тих вода.

18 Топлотна заштита

Члан 21

До доношења техничких прописа за топлотну изолацију зграда, коефицијент топлотног пролаза за обимне зидове зграда не може бити већи од

1,54 Kcal/m ² h°C	за I климатску зону
1,33 "	за II "
1,18 "	за III "

При одређивању коефицијента из става 1 овог члана мора се водити рачуна о летњој и зимској акумулацији топлоте, дифузији паре и о отпорности конструкције и спојева конструкције према продирању ваздуха

За међуспратне конструкције и равне кровове зграда коефицијент топлотног пролаза не може бити већи од 1,12 Kcal/m²h°C за све климатске зоне

19 Заштита од буке

Члан 22

До доношења техничких прописа за звучну изолацију зграда, међуспратне конструкције и зидови између два суседна стана морају бити изграђени тако да обезбеде звучну изолацију од најмање 45 dB за звук који се преноси ваздухом у подручју средњих фреквенција (500 до 1000 херца), односно звучну изолацију која се постиже грубо изграђеном бестонском међуспратном конструкцијом тежине најмање 300 kg/m², односно звучну изолацију која се постиже зидом од пуне опеке тежине најмање 300 kg/m², омаљтерисаним са обе стране

20 Заштита од пожара

Члан 23

Зграде морају бити заштићене од пожара према важећим прописима.

21 Заштита од снега

Члан 24

На крововима зграда у II и III климатској зони, чији је нагиб крова већи од 25° морају се поставити снегобрани, ако се уз такве зграде налази улични плочник.

III ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 25

Одредбе овог правилника односе се на изградњу станова чије грађење отпочиње после 1 марта 1968 године

Члан 26

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 3950

19 октобра 1967 године

Београд

Савезни секретар
за привреду,

др Боривоје Јелић, с. р.

588

На основу члана 11 Основног закона о промету запаљивих течности („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/65) савезни секретар за унутрашње послове прописује

ПРАВИЛНИК
О СМЕШТАЈУ И ДРЖАЊУ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ

Члан 1

Државни органи, радне и друге организације и појединци, који користе уље за ложење дужни су да се при смештају и држању уља за ложење придржавају одредаба Техничких прописа за смештај и држање уља за ложење, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део

Технички прописи из става 1 овог члана не односе се на смештај и држање уља за ложење у технолошком процесу производње, прераде и промета нафте и нафтних деривата

Члан 2

Државни органи и радне и друге организације дужни су да у постојећим складиштима за смештај уља за ложење спроведу мере обезбеђења предвиђене одредбама овог правилника у року од две године од дана његовог ступања на снагу

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 223-83/27

28 октобра 1967 године

Београд

Савезни секретар
за унутрашње послове,
Радован Стијачаћ, с. р.ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ
ЗА СМЕШТАЈ И ДРЖАЊЕ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1 Под уљима за ложење у смислу ових Техничких прописа сматрају се смеше угљоводоника

- добивене прерадом сирове нафте, угља и шкриљаца и други производи ових сировина које имају тачку паљења изнад 40°C
- 12 Одредбе ових Техничких прописа односе се на смештај и држање
- а) уља за ложење у домаћинствима и пословним и другим просторијама екстра лако (LD-EL) JUS B H2 432 (у даљем тексту уље за домаћинство) и дизел-гориво лако (D2) JUS B H2 411 (у даљем тексту дизел-гориво (D2))
- б) уља за ложење за централна грејања и погонске потребе
- дизел-гориво лако (D2) JUS B H2 411,
- уље за домаћинство, екстра лако (LD-EL) JUS B H2 432,
- уље за ложење, специјално JUS B H2 430,
- уље за ложење лако JUS B H2 440,
- уље за ложење средње (L6B) JUS B H2 441,
- уље за ложење тешко JUS B H2 442 (Уља специјално, лако, средње и тешко — у даљем тексту уље за ложење)
- 2 УЉЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО
- 2.1 Уље за домаћинство мора се држати
- а) у посудама запремине до 25 литара од не-саломљивог и за уље непропусног материјала,
- б) у бачвама запремине до 200 литара од челичног лима или њему одговарајућег материјала,
- в) у резервоарима од челичног лима или другог одговарајућег материјала
- 2.11 Посуде из тачке 2.1 ових прописа смеју се пуњити највише до 95% њихове запремине
- 2.2 СМЕШТАЈ УЉА ЗА ДОМАЋИНСТВО У СТАМБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА
- 2.2.1 Уље за домаћинство не сме се смештати у заједничким просторијама, пролазима степеништима, ходницима, нити у ненастањеним таванским просторијама
- 2.2.2 У просторијама једног стана сме се држати до 50 литара уља за домаћинство, и то у посудама запремине до највише 25 литара
- 2.2.3 Посуде са уљем за домаћинство не смеју се смештати на местима која су изложена директном утицају извора топлоте
- 2.3 СМЕШТАЈ УЉА ЗА ДОМАЋИНСТВО У ПОДРУМИМА И ПРИЗЕМЉИМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
- 2.3.1 У подрумским просторијама стамбених зграда односно у просторијама приземља које нису намењене за становање сме се држати највише до 200 литара уља за домаћинство по једном стану
- 2.3.1.1 Укупна количина уља за домаћинство за грејање једне стамбене зграде са једним степеништем не сме бити већа од 2 000 литара, а код стамбених зграда са више степеништа (блок) — не сме бити већа од 2 000 литара по сваком степеништу
- 2.3.2 Количине уља од 50 до 200 литара по стану морају се складиштити у засебним просторијама које су одељене пуњим зидовима израђеним од незапаљивог материјала, а врата тих просторија морају бити изнутра заштићена ватроотпорним материјалом
- 2.3.2.1 Ватроотпорност складишних просторија, укључујући и њихова врата мора износити два сата.
- 2.3.3 Под складишних просторија из тачке 2.3.1 ових прописа мора бити изграђен од незапаљивог и за уље непропусног материјала
- 2.3.4 Просторије у којима се држи уље за домаћинство не смеју имати отворе за чишћење димњака и отворе спојене са јавном канализацијом
- 2.3.5 Просторија у којој се држи посуда са уљем за домаћинство мора имати праг толике висине да се уље у случају просипања, не разлива ван просторије. Ако просторија нема такав праг, посуда са уљем за домаћинство мора имати простор за прихват, на пример бетонски базен металну таву или сличну посуду која може примити садржину свих посуда увећану за 10% запремине
- 2.3.6 У просторијама где је смештено уље за домаћинство не смеју се држати лако запаљиве, експлозивне и друге опасне материје
- 2.3.7 Просторије за смештај уља за домаћинство морају имати отворе за проветравање заштићене металном мрежом израђеном од перђајуће жице са 33 окца на cm²
- 2.4 СМЕШТАЈ УЉА ЗА ДОМАЋИНСТВО У ПРОСТОРИЈАМА СЛОБОДНО СТОЈЕЋИХ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА СА НАЈВИШЕ ЧЕТИРИ СТАНА
- 2.4.1 У подрумским просторијама слободно стојећих стамбених зграда са највише четири стана односно у њиховим просторијама приземља које нису намењене за становање, сме се држати до 500 литара уља за домаћинство по једном стану — у посудама бачвама или резервоарима
- 2.4.2 Бачве и резервоари са уљем за домаћинство морају имати одговарајуће уређаје за пуњење и пражњење, а резервоари морају бити учвршћени
- 2.4.3 Просторије за смештај уља за домаћинство из тачке 2.4.1 ових прописа морају бити изграђене у складу са одредбама тач 2.3.2 до 2.3.7 ових прописа
- 2.5 СКЛАДИШТА ЗА СМЕШТАЈ УЉА ЗА ДОМАЋИНСТВО ВАН СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
- 2.5.1 У складиштима ван стамбених зграда сме се држати у одвојеним просторијама до 1 000 литара уља за домаћинство по једном стану. Ова количина мора се држати у бачвама запремине до 200 литара или у резервоарима
- 2.5.1.1 Веће количине уља за домаћинство по једном стану могу се држати у складиштима ван стамбених зграда под условима предвиђеним у тач 3.2 до 3.46 ових прописа
- 2.5.2 Просторије за смештај уља за домаћинство ван стамбених зграда из тачке 2.5.1 ових прописа морају бити удаљене од свих других надземних зграда најмање 5 метара
- 2.5.2.2 Просторије из тачке 2.5.2 ових прописа морају испуњавати услове предвиђене тач 2.3.2 до 2.3.7 ових прописа
- 2.5.3 Резервоари за смештај уља за домаћинство запремине до 1 000 литара морају имати
- а) прикључак за пуњење и пражњење са одговарајућим деловима за затварање или капом,
- б) одушну цев, која мора бити изведена у спољни слободни простор на висини од најмање 2,5 метра од нивоа терена. Горњи отвор одушне цеви мора бити заштићен металном мрежицом (тачка 2.3.7).

- Резервоари морају бити израђени од челичног лима дебљине најмање 2 mm или другог одговарајућег материјала
- 2531 Резервоари запремине преко 1 000 литара морају одговарати одредби тачке 3 251 ових прописа
- 26 СМЕШТАЈ ДИЗЕЛ-ГОРИВА D2 ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ, УСТАНОВЕ И ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ
- 261 Дизел-гориво D2 за пословне просторије установе и занатске радње смешта се према одредбама тач 21 до 2531 ових прописа с тим што се једна њихова просторија у свему изједначаје са једним станом
- 262 Посуде са дизел-горивом D2 морају се смештати ван просторија које се греју
- 3 УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРЕЈАЊА И ПОГОНСКЕ ПОТРЕБЕ
- 31 РЕЗЕРВОАРИ ЗА СМЕШТАЈ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРЕЈАЊА И ПОГОНСКЕ ПОТРЕБЕ
- 311 Према памени резервоари за смештај уља за ложење за централна грејања и погонске потребе се деле на складишне и погонске (дневне)
- 312 Складишни резервоари могу бити
- а) укопани,
 - б) полуукопани,
 - в) надземни,
 - г) у посебним за ту сврху изграђеним објектима,
 - д) у згради потрошача
- 32 УКОПАНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ
- 321 Укопани резервоари постављају се тако да је горња ивица резервоара један метар испод површине земљишта, удаљена хоризонтално најмање 2 метра од спољњег зида зграде у којој се гориво троши суседног објекта водовода и пливовода
- 3211 При складиштењу уља за домаћинство и дизел-горива D2, удаљеност резервоара од наведених објеката, осим од објеката који га троше повећава се на 4 метра, с тим да ови резервоари не могу бити веће запремине од 100 m³
- 322 Ако се укопани резервоар поставља на место преко кога се врши саобраћај возилима покривач изнад резервоара мора имати потребну носивост утврђену прорачуном
- 323 Међусобна удаљеност плаштева резервоара мора износити најмање 70 cm
- 324 Резервоари се постављају са уздужним падом од 1% према отвору за испуст
- 325 Резервоари се израђују од челичног лима дебљине најмање 5 mm или од другог одговарајућег материјала
- 3 251 Резервоари морају имати
- а) отвор за улаз, пречника најмање 50 cm, са поклопцем који непропусно затвара,
 - б) одушну цев унутрашњег пречника најмање 38 mm, изведсму изнад нивоа околног терена на најмање 2,5 метра висине. Завршетак одушне цеви мора бити заштићен металном мрсжицом (тачка 2 37) и удаљен од отвора на згради (врата, прозори) најмање 1,5 метар,
 - в) прикључак за пуњење резервоара са поклопцем или капом са навојем,
 - г) прикључак за пражњење резервоара, са поклопцем,
 - д) систем за одстрањивање талога,
 - ђ) уређај за мерење количине или нивоа уља у резервоару,
 - е) систем за контролу евентуалног пропуштања резервоара где постоји опасност од загађивања водоносних слојева
- 3 26 Отвори на зиду зграде у којој се гориво троши а кроз које отворе пролазе цевоводи, морају бити изведени непропусно за уље
- 3 27 Пре укопавања и изоловања инвеститор мора комисијски испитати резервоар и инсталације воденим притиском од 1 до 2 kp/cm² на непропусност. Записник о испитивању резервоара воденим притиском чува инвеститор до поновног испитивања кад се за то укаже потреба
- 3 271 Пре укопавања резервоар се мора прописно изоловати против рђања
- 3 272 На теренима где постоји подземна вода на дубини укопа, резервоари се морају обезбедити од потиска
- 33 ПОЛУУКОПАНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ
- 331 Полуукопани резервоар је складишни резервоар чија се осовина налази у нивоу или нешто испод нивоа околног земљишта
- 332 Изнад горњег плашта полуукопаног резервоара мора бити најмање један метар дебели слој земље или другог материјала који пружа одговарајућу изолацију (заштиту)
- 333 Одредбе тач 3 21 до 3 272 ових прописа односе се и на полуукопане резервоаре
- 34 НАДЗЕМНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ
- 341 Надземни складишни резервоари се израђују од челичног лима или другог одговарајућег материјала а могу се поставити у лежећем или стојећем положају
- 342 Надземни резервоар односно група резервоара за уље за ложење поставља се најмање на удаљености од објекта корисника који не троше непосредно ова горива
- а) резервоари укупне запремине до 200 m³ — на удаљености од 5 метара,
 - б) резервоари преко 200 до 500 m³ — на удаљености од 8 метара,
 - в) резервоари преко 500 m³ — на удаљености од 10 метара
- У случају складиштења уља за домаћинство и дизел-горива D2 удаљености из ове тачке повећавају се за 100%
- 3 421 Од објекта котларница индустријских потрошача који непосредно користе уље за ложење, удаљеност не сме бити мања од 2 метра за резервоаре запремине до 200 m³ и не мања од 5 метара за резервоаре запремине преко 200 m³ а при коришћењу уља за домаћинство и дизел-горива D2, удаљеност се повећава за 50%
- 3 43 Минималне међусобне удаљености између плаштева надземних лежећих резервоара морају износити
- а) 0,7 метара за резервоаре запремине до 50 m³,
 - б) 1 метар за резервоаре појединачних запремина преко 50 до 100 m³
- 3 431 Минималне међусобне удаљености између плаштева надземних вертикалних резервоара морају износити
- а) 1 метар за резервоаре појединачних запремина до 100 m³,
 - б) 6 метара за резервоаре појединачних запремина преко 100 до 3 000 m³,

- в) 15 метара за резервоаре појединачних запремина преко 3 000 m³
- 3 432 Удаљености из тач 3 43 и 3 431 ових прописа односе се на резервоаре у којима је смештено уље за ложење, уље за домаћинство и дизел-гориво D2.
- 3 433 Ако се у једној групи резервоара налазе резервоари различитих запремина удаљености се одређују према удаљености која се захтева за веће резервоаре
- 3 44 Надземно постављени појединачни резервоари или групе резервоара запремине преко 100 m³ морају имати заштитни базен израђен од набијене земље или бетона одговарајуће чврстоће и непропусности
- 3 441 Резервоар односно група резервоара укупне запремине до 3 000 m³ могу се смештати у оквиру истог заштитног базена
- 3 442 Резервоар запремине преко 3 000 m³ мора имати сопствени заштитни базен
- 3 443 Запремина заштитног базена мора бити толика да може да прими
— целокупну садржину једног резервоара,
— 80% од садржине два резервоара у истом базену
— 70% од садржине три резервоара у истом базену,
— 60% од садржине четири или више резервоара у истом базену
- 3 45 Резервоари који се постављају над земљом морају имати
а) отвор за улаз у резервоар, пречника најмање 50 cm, са поклопцем који непропусно затвара с тим да стојећи надземни резервоари морају имати два оваква отвора један на плашту а други на крову,
б) одушну цев резервоара изведену најмање на 2,5 метра изнад нивоа околног терена. Одушне цеви резервоара са уљем за ложење морају бити одговарајућег пречника а отвор мора бити заштићен металном мрежицом (тачка 2 37). Резервоари са уљем за домаћинство и дизел-горивом D2 морају имати прописани дисајни вентил,
в) прикључак за пуњење резервоара, са поклопцем
г) прикључак за прањње резервоара, са поклопцем,
д) прикључак за испуштање талога са поклопцем
е) уређај за мерење количине или нивоа уља у резервоару
- 3 46 Отвори ценовода кроз насип базена, зидови пумпне куће и котларнице морају бити изведени непропусно за уље
- 3 5 СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ У ПОСЕВНИМ ЗА ТУ СВРХУ ИЗГРАЂЕНИМ ОБЈЕКТИМА
- 3 51 Складишни резервоари се могу смештати и у објектима посебно изграђеним за ту сврху над земљом спуштеним у земљу или под земљу. Ови објекти морају бити изграђени од незапаливог материјала
- 3 52 Отпорност према ватри објеката наведених у тачки 3 51 ових прописа, у које се смештају складишни резервоари мора износити најмање 6 сати укључујући ту и врата
- 3 53 Објекти из тачке 3 51 ових прописа изграђени над земљом или спуштени у земљу — за смештај уља за домаћинство и дизел-горива D2, морају бити удаљени од других објеката најмање 3 метра — са резервоарима запремине до 200 m³ а са резервоарима запремине преко 200 m³ — 5 метара. При ускладиштењу уља за ложење у овим објектима удаљеност се смањује најмање на 1 метар
- 3 531 Подземни објекти из тачке 3 51 ових прописа морају бити удаљени од других објеката најмање 1 метар — са резервоарима запремине до 500 m³ а 3 метра са резервоарима запремине преко 500 m³, без обзира да ли је у њима смештено уље за домаћинство дизел-гориво D2 или уље за ложење
- 3 532 Подземни објекти су објекти чија је горња ивица у нивоу или испод нивоа околног земљишта
- 3 533 Ако су објекти из тачке 3 531 ових прописа изграђени на месту преко кога се врши саобраћај возила конструкција објекта мора имати потребну носивост утврђену пројекцијом
- 3 54 Објекти из тачке 3 51 ових прописа могу бити у саставу котларнице односно уз котларницу, али у том случају простор котларнице од простора складишта мора бити одвојен ватроотпорним зидом и вратима на висини изнад нивоа излива
- 3 55 Простор у коме су смештени резервоари мора имати одговарајуће проветравање
- 3 56 Резервоари смештени у објекту, морају одговарати условима одређеним за складишне резервоаре укупане у земљу (тач 3 21 до 3 272) и складишне резервоаре постављене над земљом (тач 3 45 и 3 46) с тим што одушна цев мора бити изведена ван објекта
- 3 6 СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ У ЗГРАДИ ПОТРОШАЧА
- 3 61 Складишни резервоари се могу смештати у згради потрошача само ако не постоји могућност за постављање резервоара на који други начин предвиђен у тачки 3 12 ових прописа
- 3 62 Укупна запремина резервоара смештених у згради потрошача не сме бити већа од 30 m³ уља за домаћинство и дизел-горива D2, или од 100 m³ уља за ложење
- 3 63 Просторија у којој је смештен резервоар мора имати директни излаз у слободни простор и бити противпожарно одељена хоризонтално и вертикално од свих суседних просторија и котларнице а изграђена према одредбама тач 3 52 и 3 54 ових прописа
- 3 631 Просторије за смештај резервоара морају бити изграђене према одредбама тач 2 33 до 2 37 ових прописа
- 3 632 Отвор у зиду кроз који пролазе ценоводи из складишног простора у котларницу, мора бити изведен непропусно за уље
- 3 633 Просторија у којој су смештени резервоари мора имати проветравање
- 3 64 Резервоаре треба смештати ако је то могуће, у просторије које гледају на улицу или двориште
- 3 65 Резервоари морају имати
а) отвор за улаз у резервоар, пречника најмање 50 cm, са поклопцем који непропусно затвара
б) одушну цев одговарајућег пречника, изведену ван зграде најмање 2,5 метра изнад нивоа околног земљишта чији отвор мора бити заштићен мрежицом односно дисајним вентилом код уља за домаћинство и дизел-горива D2 и удаљен од отвора на згради (врата прозори) најмање 1,5 метар,
в) прикључак за пуњење резервоара са капом или поклопцем, који је смештен у лимени закључани ормар на згради или у окну,

- г) прикључак за пражиште резервоара, са поклопцем,
- д) прикључак за испуштање талога са поклопцем,
- ђ) уређај за мерење количине или нивоа уља у резервоару

37 ПОГОНСКИ РЕЗЕРВОАРИ

- 371 Погонски (дневни) резервоари могу се сместити у просторији котларнице
- 372 Запремина погонских резервоара не сме бити већа од дневне потрошње а највећа до 2000 литара у котларницама наведеним у одредбама тачке 36 ових прописа а у котларницама ван објекта — до 5000 литара
- 373 У индустријским објектима може се поставити више погонских резервоара у истој просторији с тим да сваки појединачно не може имати запремину већу од 1000 литара
- 374 Код потрошача са мањом потрошњом (хотелске и болничке кухиње занатски објекти, лабораторије и др) може се сместити погонски резервоар за вишесдневну потрошњу, а највише запремине до 500 литара
- 375 Погонски резервоари испитују се према тачки 327 ових прописа и морају имати
 - а) одушну цев одговарајућег пречника изведену ван зграде најмање на 2,5 метра изнад околног земљишта чији отвор мора бити заштићен металном мрежицом,
 - б) уређај који спречава преливање

4 МЕРЕ СИГУРНОСТИ

- 41 Уље за ложење може се загревати до температуре која је 20°C испод тачке запаљивости, а уља чија тачка запаљивости прелази 100°C могу се загревати највише до 80°C
- 411 Да би се спречило загревање уља за ложење изнад температура наведених у тачки 41 ових прописа морају се поставити аутоматски регулатори температуре или термостати са звучним упозорењем
- 412 Није дозвољено загревање уља за ложење отвореним пламеном
- 42 Погонске пумпе за гориво могу се сместити одвојено од складишног простора уља за ложење или у складишни простор уз одговарајуће сигурносне уређаје
- 43 За почетно гашење пожара морају се
 - а) ако у складишту има од 1000 до 5000 литара уља за домаћинство или дизел-горива D2 на прикладном месту поставити два ручна апарата за гашење пожара сувим прахом типа „S-6“,
 - б) ако у складишту има преко 5000 до 30000 литара уља за домаћинство или дизел-горива D2 на прикладном месту поставити два ручна апарата за гашење сувим прахом, типа „S-9“,
 - в) ако у складишту има преко 30000 до 100000 литара уља за домаћинство или дизел-горива D2, на прикладном месту поставити најмање један апарат за гашење пожара сувим прахом типа „S-50“
- 431 Надземни резервоари запремине од 100000 до 300000 литара уља за домаћинство или дизел-горива D2 морају имати два апарата типа „S-50“ а надземни резервоари запремине преко 300000 литара уља за домаћинство или дизел-горива D2 морају имати одговарајући систем за гашење пожара и хидрантску мрежу
- 44 У котларници и другим погонима мора бити постављен најмање по један ручни апарат за почетно гашење пожара сувим прахом типа „S-6“ сандук са песком садржине до 0,25 m³ са лопатом и одговарајући хидрант.

589

На основу члана 37 Основног закона о хидро-метеоролошкој служби („Службени лист СФРЈ“, бр 15/65), у сагласности са савезним секретаром за привреду, директор Савезног хидрометеоролошког завода прописује

П РА В И Л Н И К

О РАДУ И ИНСТРУМЕНТАЛНОЈ ОПРЕМИ МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ДРУГИХ СЛУЖБИ МЕТЕОРОЛОШКЕ ПОМОЋИ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ НА АЕРОДРОМИМА ОТВОРЕНИМ ЗА ЈАВНИ ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим правилником прописују се инструментална опрема, делокруг и начин рада метеоролошких станица и других служби метеоролошке помоћи ваздухопловству на аеродромима отвореним за јавни ваздушни саобраћај (у даљем тексту метеоролошки центар)

Члан 2

Задатак метеоролошког центра је да на аеродромима отвореним за јавни ваздушни саобраћај (ваздухопловна пристаништа), у ваздушном простору Југославије и на међународним линијама лета домаћих ваздухоплова прикупља и обрађује метеоролошке информације и снабдева цивилно ваздухопловство тим информацијама

Члан 3

Метеоролошки центар се организује на сваком ваздухопловном пристаништу, а његов обим послова зависи од фреквенције ваздушног саобраћаја на ваздухопловном пристаништу и потребе обједињавања метеоролошких информација за одређен број ваздухопловних пристаништа

Метеоролошки центар може бити главни, помоћни и допунски

Члан 4

Метеоролошки центар мора бити снабдевен инструменталном и другом опремом која обезбеђује да се прикупљање и обрађивање метеоролошких података, као и њихово достављање корисницима, врши на савремен начин

Члан 5

Метеоролошка станица у саставу метеоролошког центра дужна је да, поред осматрања и мерења за потребе цивилне ваздушне пловидбе, врши на захтев хидрометеоролошког завода и других метеоролошка осматрања и мерења, под условом да та осматрања и мерења не ометају извршење програма метеоролошке помоћи ваздухопловству

Метеоролошка станица мора се поставити и одржавати тако да обезбеђује стално и несметано прикупљање метеоролошких података

II ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА МЕТЕОРОЛОШКОГ ЦЕНТРА

A Делокруг

1 Главни метеоролошки центар

Члан 6

Метеоролошка станица у саставу главног метеоролошког центра врши редовна осматрања и мерења метеоролошких елемената и појавља на сваким